



GEMEINDE CONTERS i.P.

7241 Conters i.P.
Ägerta 13

Telefon 081 332 17 70

www.conters.ch
info@conters.ch

Information zum Trinkwasser (Stand Juli 2024)

Die Wasserversorgung Conters informiert:

Trinkwasserqualität 2024

Conters hat ein gutes Trinkwasser. Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung (Probenahmedatum: 16. Juli 2024).

Chemische Beurteilung

Gesamthärte	17.4	fH°
Nitratgehalt	0.5	mg/L NO ₂
Magnesium	5.8	mg/L
Calcium	60.0	mg/L

Herkunft des Wassers

Quellwasser

Behandlung des Wassers

UV-Bestrahlung

Weitere Auskünfte:

Gemeindeverwaltung Conters, 7241 Conters i.P., Telefon 081 / 332 17 70

Conters, 23. Juli 2024

Die Gemeindeverwaltung